

ZERTIFIKAT

Inhaber Holder of certificate	Joh. Vaillant GmbH & Co Berghauser Str. 40 42859 Remscheid
Produktbezeichnung Produkt designation	Wassererwärmer und Wassererwärmungsanlagen für Trink- und Betriebswasser
Typ, Modell Typ, Model	VIH 300, 400, 500/6
Prüfgrundlage(n) Basis Type testing	DIN 4753-1:1988-03; DIN 4753-3:1993-07
Registernummer Registration No.	0230/99-13 MC
Gültig bis Valid until	2004-05-31

Weitere Angaben siehe Seite 2
For more information please refer to page 2

Dieses Zertifikat berechtigt den Inhaber zum Führen des nebenstehenden Konformitätszeichens
in Verbindung mit der oben aufgeführten Registernummer.

This certificate entitles its holder to use the opposite conformity mark in conjunction
with above stated Registration No.



DIN CERTCO Gesellschaft für
Konformitätsbewertung mbH
Burggrafenstraße 6, 10787 Berlin

1999-06-02

Datum, Geschäftsführer



Typbeschreibung Speicher-Wassererwärmer
Features

Technische Daten
Technical Data

Bauart:	geschlossen
Beheizung:	mittelbar
Heizmitteltemperatur:	bis 110 °C
Korrosionsschutz:	Art: Emaillierung nach DIN 4753-3/-6
	Ausführung: korrosionsbeständig
Betriebsüberdruck:	10 bar
Behälterinhalt (l):	300, 400, 500

Prüflaboratorium/
Überwachungsstelle
Testing Laboratory/
Inspection body

TÜV Bayern Hessen Sachsen
Südwest e.V. - Anlagen-
sicherheit u. Immissionsschutz
Westendstr. 199
80686 München

TÜV Ecoplan Umwelt GmbH
TÜV Süddeutschland
Abt. Analytische Chemie
Westendstr. 199
80686 München

Prüfbericht
Test report

WEW-Va-99-1 vom 10.05.1999
TEU-I-MUC/li vom 10.10.1998

Zertifizierungsgrundlage
Basis of certification

Aufgeführte Prüf- und Überwachungsunterlagen